

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

für Abschottungsmaßnahmen nach DIN 4102-9 bzw. DIN EN 13501-2 und (M)LAR



Name und Anschrift des Herstellers (Errichter des Abschottungs-Systems):	
Bauvorhaben/Gebäude (Name und Adresse):	
Geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit:	Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestätigt, dass die

- Kabelabschottung(en)¹ Kombiabschottung(en)¹ Maßnahme(n) nach MLAR¹

zum Einbau in

- Wände¹ Decken¹

der Feuerwiderstandsfähigkeit

- feuerhemmend¹ (30 Minuten) hochfeuerhemmend¹ (60 Minuten)
 feuerbeständig¹ (90 Minuten) Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten¹

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und die für die Errichtung des Genehmigungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen gekennzeichnet waren.

²Abweichende Anwendungen der Bauart werden durch die beigefügte(n) Stellungnahme(n) des Zulassungsinhabers als **nicht wesentlich** beurteilt. Gemäß MBO §16a (5) gelten nicht wesentliche Abweichungen von der aBG / abZ als Übereinstimmung.³

1	System	Beschreibung	Bauart	Zulassung	Gültig bis
<input type="checkbox"/>	PYROMIX®	Mörtelschott	Kombiabschottung	Z-19.53-2599	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROMIX® Screed	Kleinschott mit DSB	Kabelabschottung	Z-19.53-2314	21.02.2029
<input type="checkbox"/>	PYROPLATE® Fibre	Weichschott	Kombiabschottung	Z-19.53-2611	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROPLUG® MagicBox	Brandschutzbox	Kombiabschottung	Z-19.53-2618	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROSIT® NG	2-K-Brandschutzschaum	Kombiabschottung	Z-19.53-2338	21.02.2029
<input type="checkbox"/>	PYROPLUG® Block	Schaumblock	Kombiabschottung	Z-19.53-2391	19.08.2024
<input type="checkbox"/>	PYROPLUG® Peg	Schaumstopfen	Kabelabschottung	Z-19.53-2474	01.06.2025
<input type="checkbox"/>	PYROPLUG® Box	Kastenschott	Kabelabschottung	Z-19.53-2473	01.06.2025
<input type="checkbox"/>	PYROPLUG® Shell	Dosenbohrerschott	Kabelabschottung	Z-19.53-2475	01.06.2025
<input type="checkbox"/>	PYROPLUG® Mini	Kleinschott 1-K-Masse	Kabelabschottung	Z-19.53-2622	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROBAG® KBK	Kissenschott	Kabelabschottung	Z-19.53-2570	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROCOMB® Tubes	Rohrmanschette	Kabelabschottung	Z-19.53-2597	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROCOMB® Intube	Rohrschale	Kombiabschottung	Z-19.53-2616	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	PYROCOMB® Intube HP	Halbschale	Kombiabschottung	Z-19.53-2655	31.12.2026
<input type="checkbox"/>	Baustoff DSX	Dämmschichtbildner	Einzelkabel/Erleichterungen nach (M)LAR ³	Z-19.11-1991	02.11.2026
<input type="checkbox"/>	Conlit® Bandage	Bandage	Kabelabschottung	Z-19.53-2668	31.12.2026

¹ Zutreffendes ankreuzen; ² Nichtzutreffendes streichen; ³ nach Landesbaurecht

(Ort, Datum)

(Firma, Stempel, Unterschrift)

Abschottungen müssen sich stets in ordnungsgemäßem Zustand befinden, um ihre Brandschutzwirkung zu erhalten. Nach Änderungen bzw. Nachinstallationen muss der bestimmungsgemäße Zustand wiederhergestellt werden.

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.